

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj: 02-28-1334/15
Dana: 21.12.2015.godine

POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA
KOJI SU PREUZELI ILI ISKAZALI INTERES ZA
PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE –
BROJ JAVNE NABAVKE 6/15
- S v i m a -

PREDMET: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije

Od strane jednog kandidata/ponuđača koji je preuzeo Tendersku dokumentaciju za nabavku radova na izgradnji podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, na dijelu od izvorišta do rezervoara Vrščić koja se kod ovog organa vodi pod brojem brojem protokola 02-28-1334/15 i brojem javne nabavke 6/15 upućen je upit - zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije kojim su postavljeni sledeći upiti:

1. Prema standardu EN 545:2010 klasifikacija daktilnih cijevi se vrši prema oznaci C40 za dimenziju DN 150 (nominirane za nazivni tlak do 40 bari), stoga tražimo mišljenje u svezi mogućnosti da se ponude cijevi klase C40 (prema EN) umjesto navedenog zahtjeva C50-47,
2. Može li se sukladno EN 545:2010 ponuditi cijevi sa oblogom od cementnog morta kako je navedeno u tehničkim specifikacijama TD,
3. Kao ekvivalent traženoj vanjskoj zaštiti od sprejanog cinka debljine ≥ 250 g/m² i bi-tumenom debljine ≥ 70 μ m prema ISO 8179 standardu. može li se ponuditi zaštita od ZN-Al sa minimalno 250 g/m² obloge i epoxy premazom prema EN 545:2010, navedeno u tehničkim specifikacijama TD,
4. Pored navedenih certifikata mogu li se ponuditi drugi ekvivalentni certifikati kao na primjer BSI, NF, IGH itd.

Postupajući u skladu sa članom 56. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14) na postavljene upite dajemo sljedeća pojašnjenja TD:

- Ponuđači mogu ponuditi cijevi klase C40 umjesto zahtjevanih C50-47, odnosno cijevi sa oblogom od cementnog morta shodno upitu broj 1. i 2.,
- Ponuđači takođe mogu ponuditi zaštitu od ZN-Al shodno upitu broj 3,
- Nema smetnji da ponuđači ponude i druge certifikate od drugih ekvivalentnih laboratorija u EU.

S poštovanjem.

VD OPŠTINSKOG NAČELNIKA
Radun Duško